



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51

Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д. 24 тел: (81372)2-63-22

e-mail: ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-22-70-207**

г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9
(место составления акта)

17 ч 00 мин
(время)

30.09.2019
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 02.09.2019 года № 2-22-70-207

(вид документа о проведении проверки суказанием егореквизитов)

проведена плановая проверка здания психоневрологического интерната
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат», юридический
адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9, ИНН 4710006220

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ ч

Общая продолжительность проверки: с 16.09.2019 по 30.09.2019 «11» дня (ей) (« ___ » часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Миронович Евгений Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «50» минут «16» сентября 20 19 г.
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Хиль Эдгар Юрьевич- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты, представители экспертных организаций к участию проверки не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Миронович Евгений Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат»

- правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Не выполнено предписание от 24.09.2018 г. № 2-22-72-134/1/1 п.3,4,5,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21, а именно: | | | |
| Административное здание | | | |
| 1. | Помещение склада, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | НПБ 110-03 п. 14 табл. 1 п.10 | юридическое лицо |
| 2. | Помещение склада, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. | НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5 | юридическое лицо |

| Главный корпус | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. | Приемное карантинное отделение, не оборудован системой оповещения людей о пожаре. | НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5 | юридическое лицо |
| 4. | Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| 5. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| Подвал | | | |
| 6. | Помещение продовольственного склада, не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. | НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5 | юридическое лицо |
| 7. | Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | требованиям) | | |
| 8. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| Гараж | | | |
| 9. | Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| 10. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| 11. | Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | | |
| 12. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| 13. | Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |
| 14. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям) | ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности | юридическое лицо |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблице оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-22-70-207/1/1 от 30 сентября 2019 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хиль Эдгар Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” сентября 20 19

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а)
Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Миронович Евгений Олегович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” сентября 20 18

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)